



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Функе Рус"**

ОГРН: 1047796334728

Адрес: 125212, РОССИЯ, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Телефон: +7(499)706-80-71, Факс: +7(499)706-80-71, E-mail: funkepost@funke-rus.ru

в лице Генерального директора Чумаченко Игоря Николаевича действующего на основании Устава

**заявляет, что** Теплообменники пластинчатые разборные, типы: FP, FPDW; паяные, типы: GPL, GPLB, GPLK, GPLS, GPLV, TPL, TPLB, NPL; сварные, FPB; с рабочими характеристиками:  
- рабочая среда: газ (пар), группа 1; газ (пар), группа 2; жидкость, группа 1; жидкость, группа 2  
- максимально допустимые рабочие давления по жидкости, группа 1, P, МПа: 0,6; 1,0; - максимально допустимые рабочие давления по жидкости, группа 2, P, МПа: 1,6; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5;  
- вместимость по жидкости, Q, м<sup>3</sup>: свыше 0,01;  
- произведение P x Q по жидкости, группа 1: свыше 0,02;  
- произведение P x Q по жидкости, группа 2: свыше 1,0;  
- максимально допустимые рабочие давления по газу, P, МПа: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5;  
- вместимость по газу (пару), Q, м<sup>3</sup>: свыше 0,001;  
- произведение P x Q по газу (пару), группа 1: свыше 0,0025 до 0,005 включительно;  
- произведение P x Q по газу (пару), группа 2: свыше 0,005 до 0,02 включительно;  
- категория: 1.

**изготовитель** Фирма "Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH"

Адрес: ГЕРМАНИЯ, Zur Dessel 1, 31028 Gronau/Leine

Код ТН ВЭД 8419500000

Серийный выпуск

Европейская директива 97/23/ЕС, правила AD2000-Merkblatt, стандарт DIN EN ISO 3834-2

**соответствует требованиям**

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"


## Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 150715/П-03И от 15.07.2015 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № KLN 0200527 от 01.11.2012г. выдан ОССК "Lloyd's Register Quality Assurance GmbH", Германия.

## Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.07.2020 включительно**

  
**Чумаченко Игорь Николаевич**  
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ДЕ.АИ30.В.04853**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 27.07.2015**